

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月8日 星期一	气候	多云	气温	-8~3℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	运输车一辆				
施工进度情况	1. 办公楼屋面接地网焊接50% 2. 办公楼屋面桥架安装50%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 净水楼屋面临边无安全防护措施。 2. 质量问题 部分材料未报验				
处理措施、意见、结果	1. 增加屋面临边安全防护措施。 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	苗宇明		