

监 理 日 志

工程名称: 青 岛 德 商 置 业 11.2MWP 分布式光伏发电项目		气候	多云	气温	23℃
日期	2017年11月19日 星期日		材料进场、取样见证、合格		
监理人员动态:	现场巡视、王琛				
施工方人员动态:	工作人员 5人				
施工机械动态:	挖机一台、渣土车一辆				
施工进度情况	第一、箱变基础开挖完成, 第二、支架材料吊装全部完成.				
检查发现的问题	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品齐全、未发现饮酒、精神不振者, 第二、对箱变基础开挖巡视检查,符合设计及相关规范要求,				
处理措施、意见、结果	第三、对支架材料吊装旁站、无任何危险行				
协调内容或其他					
记录人	王琛		总监签阅		