

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业12MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月23日 星期四	气候	晴	气温	27℃
监理人员动态: 现场巡视, 王琛 施工方人员动态: 工作人员 11人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	第一、箱变基础垫层浇筑完成。 第二、C厂房夹具安装固定全部完成。				
检查发现的问题	第三、D厂房夹具固定50% 监理工作: 第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、对箱变基础垫层浇筑进行旁站符合设计及规范要求。 第三、对D厂房夹具固定巡视检查, 符合设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	王琛	总监签阅			