

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	-4℃-6℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	完成AT房组件安装. AT房交流电缆接线压根. 控制电缆接线完成.				
检查发现的问题	AT房至箱体的预埋镀锌钢管与图纸规范及设计要求不符.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按图施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		