

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2mw分布式光伏发电项目

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	-4℃-2℃
监理人员动态: 胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	本项目主体工程大体结束, 目前漏缺项进行中.				
检查发现的问题	施工现场临时用电无警示牌. 部分作业人员未戴安全帽, 安全防护用具随意丢弃. 现场无消防器材. 女儿墙过低部位无安全防护网. 爬梯无防护栏.				
处理措施、意见、结果	要求以上安全问题施工单位按照安全文明标准化 管理办法进行整改, 并于3日内整改完成, 并报监理部 复查.				
协调内容或其他	项目部组织节前安全文明大检查活动.				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		