

监 理 日 志

工程名称: 苏伊德转输业12mw分布式光伏发电项目

日期	2017年1月6日 星期六	气候	晴	气温	-12-
监理单位动态:	切线		材料进场、取样见证、合格情: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体安装已经结束, 目前进行现场焊补工作				
检查发现的问题	桁架盖板缝隙过大.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	切线	总监签阅	薛生财		