

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2mw分布式光伏发电项目

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-5-2℃
监理人员动态:	胡科	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体2楼已完工并同,目前现场进行漏铁作业。 电工2人,杂工6人,带班1人				
检查发现的问题	火电接接地扁铁时,现场无消防器材,另发生火灾。 现场临时用电不规范。				
处理措施、意见、结果	对电工人员进行安全教育,要求电工在现场必须配置消防器材,以防意外发生。 规范现场临时用电。				
协调内容或其他	项目部进行自检,并提出整改问题。				
记录人	胡科	总监签阅	薛生财		