

监 理 日 志

工程名称: 青岛德泰置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月16日 星期二	气候	小雨转阴	气温	-4℃-8℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无 制第4mm ² 光伏线约2000米			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场光伏工程已完工,目前进行消缺整改项。 施工人员7人,领班1人。				
检查发现的问题	汇流箱、逆变器接地线未做防腐处理。 桥架拐弯处未做处理,导致电缆裸露。				
处理措施、意见、结果	通知施工方对汇流箱、逆变器接地线做好防腐处理。 对桥架拐弯处裸露电缆做护角处理。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		