

监 理 日 志

工程名称: 10MW炉内式发电炉组

日期	2007 年 12 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场检查、验收、资料编制	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	焊工、钳工、起重工				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	1. 10MW炉内式发电炉组 10人, 完成率100%; 2. 10MW炉内式发电炉组 15人, 完成率100%; 3. 厂区道路外进行石皮路。				
检查发现的问题	1. 在我方监理人员对现场接地检查时发现 接地扁钢未按图纸施工。				
处理措施、意见、结果	我方已对其进行监理通知单整改。				
协调内容或其他					
记录人	张本	总监签阅			