

监 理 日 志

工程名称: 山东龙源环保5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月6日 星期二	气候	晴	气温	7℃ ~ 12℃
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 高压电缆到货			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 7号厂房屋面桁架安装。 2. 7号厂房屋面4平方线接线套管。 3. 开关柜电缆敷设、二次设备柜内接线。 4. 西电设备安装。 5. 顶管施工, 13条改敷设电缆				
检查发现的问题	1. 桁架扭曲。				
处理措施、意见、结果	1. 现场通知整改				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平	总监签阅	苗子明		

