

# 监 理 日 志

工程名称: 160MW屋顶分布式光伏发电项目

|            |                                                                           |                 |     |    |        |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|--|--|--|--|
| 日期         | 2017年12月11日 星期二                                                           | 气候              | 晴   | 气温 | -6~-2℃ |  |  |  |  |
| 监理人员动态:    | 王强                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工方人员动态:   | 4人                                                                        |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工机械动态:    | 无                                                                         |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 施工进度情况     | 4号屋面组件安装完成 MCA插头制作80% 4mm导线敷设60%<br>2号屋面汇流箱接线完成50%<br>6号屋面瓦更换80% 箱变基础浇筑3个 |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 检查发现的问题    | MCA插头制作时: 插头未压紧                                                           |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 处理措施、意见、结果 | 将MCA插头制作规范化                                                               |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 协调内容或其他    | 无                                                                         |                 |     |    |        |  |  |  |  |
| 记录人        | 王强                                                                        | 总监签阅            | 苗宇明 |    |        |  |  |  |  |