

监 理 日 志

工程名称: 墨台12kV台区分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期一	气候	晴	气温	-8℃ - 0℃
监理人员动态:	王强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	汽车吊一辆				
施工进度情况	1. 号屋面组件安装完成 2. 汇流箱安装完成, 直流电缆敷设完成100% 3. 箱变安装完成, 箱变至汇流箱电缆敷设完成				
检查发现的问题	由缆线运行时: 有磨损现象				
处理措施、意见、结果	要求减少对外缆线损害				
协调内容或其他	无				
记录人	王强	总监签阅	苗守明		