

监 理 日 志

工程名称: 山东墨台12兆瓦屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 30 日 星期 六	气候	阴	气温	-6~-6℃
监理人员动态: 王保			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 3人.					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工进度情况	1. 3号房安装桥架, 直流侧规范. 2. 3号房安装汇流箱				
检查发现的问题	气象站线路敷设处理不当.				
处理措施、意见、结果	线路敷设应加保护.				
协调内容或其他	无				
记录人	王保	总监签阅	苗宇明		