

监 理 日 志

工程名称: 墨吉12水风电顶分布式光伏发电项目

日期	2018年01月06日 星期一	气候	晴	气温	5℃-4℃
监理人员动态:	王琛		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 4号厂房汇流箱固定完成20%. 2. 5号厂房汇流箱固定完成 3. 5号厂房桥架固定80%. 盖板安装60% 4. 3号屋面彩钢瓦安装完成并安装固定组件数量.				
检查发现的问题	汇流箱内通讯线接线时 未采用针型头				
处理措施、意见、结果	汇流箱接线时应采用针型头.				
协调内容或其他	无				
记录人	王琛		总监签阅	苗宇明	