

监 理 日 志

工程名称: 梨园山水至陕西镇城光伏电站

日期	2018 年 01 月 07 日 星期 日	气候	小雪	气温	5°-4°
监理人员动态: 王 强			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 一号房进线箱固定, 桥架盖板安装. 2. 二号房进线箱固定, 直流电缆整理 3. 三号房来线支架安装完, 组串线完				
检查发现的问题	二号房直流电缆在桥架内剥掉电缆皮				
处理措施、意见、结果	要对电缆进行保护, 不可破坏电缆表皮				
协调内容或其他	无				
记录人	王 强		总监签阅	苗宇明	