

监 理 日 志

工程名称: 墨吉口北电站升压站光伏发电项目

日期	2018年1月13日 星期二	气候	晴	气温	-6℃ -8℃
监理单位动态:	王 磊		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	17/1				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位	1号屋面扁铁焊接 3号屋面汇流箱安装固定 2号屋面竖井桥架敷设整理				
检查发现 的问题	汇流箱固定不牢固。				
处理措施、 意见、 结果	汇流箱固定牢固				
协调内容 或其他	无				
记录人	王 磊		总监签阅	苗守明	