

# 监 理 日 志

工程名称: 墨大口水月屋顶分布式光伏发电项目.

|            |                                          |                           |      |    |          |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|------|----|----------|
| 日期         | 2018年01月19日 星期五                          | 气候                        | 晴.   | 气温 | 5℃ — 11℃ |
| 监理人员动态:    |                                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无. |      |    |          |
| 施工方人员动态:   |                                          |                           |      |    |          |
| 施工机械动态:    |                                          |                           |      |    |          |
| 施工进度情况     | 1. 6号屋面清理垃圾.<br>2. 汇流箱理线<br>3. 箱变基础围栏施工. |                           |      |    |          |
| 检查发现的问题    | 围栏施工过程中. 埋设较浅.                           |                           |      |    |          |
| 处理措施、意见、结果 | 将围栏埋入地下. 达到牢固要求.                         |                           |      |    |          |
| 协调内容或其他    | 无                                        |                           |      |    |          |
| 记录人        | 王瑞                                       | 总监签阅                      | 韩宇明. |    |          |