

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -6-1℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视检查, 检查 2#交流汇流箱电缆头制作质量, 符合要求;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	易事特集团股份有限公司	1、2 区光伏组件安装及光伏缆放线; 2、2 区光伏汇流箱做电缆头; 3、4 区桥架安装及支墩散料; 。 当天施工人数/18 人、吊车一台。	
其 它 事 项	支架混凝土墩到场 600 基;		
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

