

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 1 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -5-4℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场、检查逆变器 RS485 通讯线接线质量, 符合要求;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易事特集团股份有限公司	1、2 区逆变器接通讯线; 2、3 区支架安装; 3、4 区支墩校正。 当天施工人数 20 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨长禹	
记录人: 杨长禹	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	
施工现场照片:		

