

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 1 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -6-6℃

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料; 2、巡视现场,发现环境气象监测仪防雷接地线未接,要求施工单位做接地处理。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	易事特集团股份有限公司	1、二次舱厂家后台调试; 2、4 区组件等电位接地线连接; 3、5 区光伏组件安装; 4、屋顶入口铁门焊接; 当天施工人数 10 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨长禹	
记录人:杨长禹		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	
施工现场照片:			

