

监 理 日 记()

日期: 2018年1月29日

天气: 晴
气温: -3~0

星期:
工程名称: 长沙市岳麓区门管公司110kV屋架台布板变电站项目

监
理
工
作
情
况

早9点到场, 检查现场施工人数, 发现现场存在
施工人员在场区内抽烟现象已要求施工人员禁止施工
人员在场区内抽烟, 下午发现在施工人员在场区内抽烟

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖南中南

气路设备安装完成

其
它
事
项

施工人员: 气路设备安装4人.

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表): 刘玲

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建