

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月30日

天气: 晴
气温: -2~2°

星期: 二

工程名称: 长沙市岳麓区公司110kV屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早9点到场, 按实现场施工人数, 检查设备的内封堵情况, 发现设备的基石出内部存在积水, 要求施工单位对清理基石出内部积水。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

湖南亨通同瑞

完成所有设备挂牌
完成电气设备安装

其 它 事 项

施工人数: 设备挂牌2人

本日现场监理人员

王佳昆 仲浩

记录人: 王佳昆

总监 (总监代表): 刘发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建