

监 理 日 记()

日期: 2018 年 1 月 1 日

天气: 晴

气温: 0~2°

星期: 日

工程名称: 长沙东头新材料公司495MW屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

早10点到场检查现场施工人数,检查热敏电阻同屋面逆变器组件光伏线头套管进度,检查精整车厢逆变器安装,检查新屋面梁是定点点放线,发现帝亿屋面施工人员上下踏步梯有负重扎堆上下现象,已要求踏步梯上下同时不得超过2人且不得负重上下踏步梯.发现日拾二号屋面组件散料人员散料方式不正歪角,且有施工人员在屋面奔跑,已要求组件散料必须2人抬组件,严禁施工人员在屋面奔跑.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

热敏电阻光伏线套管
精整车厢逆变器字管完成
帝亿3X185电缆敷设1根,梁是定点点放线完成逆变器安装
日拾二号组件散料完成.
地面焊接接地扁铁.

其
它
事
项

施工人数: 焊接扁铁2人
组件散料1人.
逆变器安装4人
电缆敷设28人
梁是定点点放线4人 梁是字管18人.

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监(总监代表): 刘士安

江苏省建设厅监制

