

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月17日

天气: 晴

星期: 日

气温: 0°~8°

工程名称: 溧水东兴新村400kW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>早晨监理到场, 对进场组件进行验收, 外包装完好, 出厂合格证齐全 又对1号房支架进行验收</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南京南瑞	<p>兴长一号逆变器就位9台 兴长一号组件安装完成50% 众兴冷轧钢组件散料, 高压电缆敷设, 桥架安装, 组件到货卸货.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		仲浩 王佳君
记录人: 王佳君		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

