

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月3日

天气: 雨

星期: 三

气温: 1~9°

工程名称: 长沙县新材料产业园4.95MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

早点到场, 检查现场施工人数. 发现有施工人员在屋面奔跑现象, 已要求所有施工人员不得在屋面奔跑. 雨后天色湿滑, 发现部分组件MC4接头散落在屋面上, 已要求组件MC4接头在安装前必须绑在组件背面

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京南瑞

冷热轧管道组件安装
冷轧钢筒接地制作

其 它 事 项

施工人数: 组件安装30人
接地5人

本日现场监理人员

王佳君 仲浩

记录人: 王佳君

总监 (总监代表):

刘 十 男

江苏省建设厅监制

