

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	5°~16°
监理人员动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 设备进场 无取样见证			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	吊车1台、叉车1台				
施工进度情况	设备仓的吊装及设备仓、箱变的接线、调试				
检查发现的问题	设备基础周边垃圾未及时清理				
处理措施、意见、结果	已要求现场所有的施工垃圾要及时清理,做到文明施工。				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	王工发		

