

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司1.6MW屋顶分布式光伏安装项目

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	8°~11°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面接地扁铁焊接 光伏线放线接驳. 逆变器到汇流箱放线接驳.				
检查发现的问题	屋面接地扁铁焊接操作不规范 并在 焊接点周围增加防锈漆.				
处理措施、意见、结果	已对屋面焊接事项下发通知单 FXTZ-005				
协调内容 或其他					
记录人	王佳君		总监签阅	刘士发	

