

监 理 日 志

工程名称: 湖南邵阳物流工业园16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月23日 星期二	气候	晴	气温	0~4°
监理单位动态:	11人 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面清洗系统完成20%				
检查发现的问题	发现屋面镀锌板存在边压安装歪斜				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位边压安装歪斜边压重新安装				
协调内容或其他					
记录人	王佳昆	总监签阅	刘士发		

