

监 理 日 志

工程名称: 洪湖市物流工贸有限公司16m屋面分布式光伏系统

日期	2018年1月24日 星期三	气候	雨	气温	1~4°
监理人员动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面清洗系统累计完成30%				
检查发现的问题	发现现场接地环内部分扁铁连接处用自攻螺丝连接				
处理措施、意见、结果	已要求自攻螺丝连接接地扁铁处重新打孔用螺栓连接。				
协调内容或其他					
记录人	王建国	总监签阅	刘俊		

