

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司20mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月13日 星期三	气候	晴	气温	4~12°
监理单位动态:	1. 监理 到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1. 2号屋面接地制作 2. 桥架安装与盖板 3. 电缆套管				
检查发现的问题	1. 部分电缆套管用扎带捆绑。 2. 现场施工人员负重上下踏步梯				
处理措施、意见、结果	1. 已要求所有外露扎带更换扎丝。 2. 已要求施工人员不得负重上下踏步梯				
协调内容或其他					
记录人	王佳亮	总监签阅	刘俊		

