

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 11 日 星期 一	气候	多云	气温	-4℃-7℃
监理单位动态:	娄元帥		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况	2号厂房屋顶 支架安装 箱变基础及 开关柜与控制室基础 四周场地平整夯实 进箱变到开关柜 电缆沟开挖				
检查发现的问题	电缆沟开挖深度小于设计要求				
处理措施、意见、结果	要求加深 要求必须按图施工				
协调内容或其他	无				
记录人	娄元帥		总监签阅		