

# 监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司 400W屋顶分布式光伏电站项目

|            |                                                                                                           |    |                          |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|---------|
| 日期         | 2018年5月17日 星期四                                                                                            | 气候 | 多云                       | 气温 | 21℃-31℃ |
| 监理人员动态:    | 姜元坤                                                                                                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |         |
| 施工方人员动态:   | 8人                                                                                                        |    |                          |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                                         |    |                          |    |         |
| 施工进度情况     | 济宁供电公司验收, 截止济宁供电公司验收, 部分曲阜供电公司提出的整改项未完成, 整改济宁供电公司提出的整改要求。                                                 |    |                          |    |         |
| 检查发现的问题    | 济宁供电公司提出的整改项:<br>电气器具检验 (送检)<br>消防箱增加。<br>定值修改的照片<br>后台未设用户密码。<br>并网柜未设设备标识<br>安装空调 (二次能)<br>现场变压器与批复不一致。 |    |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 按相关要求整改, 现场变压器型号与批复不一致 已写出说明情况的文件。                                                                        |    |                          |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                                           |    |                          |    |         |
| 记录人        | 姜元坤                                                                                                       |    | 总监签阅                     |    |         |