

监 理 日 志

工程名称: 山西: 维多2个W光伏项目中项

日期	2021年12月16日 星期六	气候	晴	气温	7-1°
监理单位动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	24人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 调车同支架安装完成 2. 食堂水电屋面支架安装50% 3.				
检查发现的问题	1. 调车同支架与彩钢瓦未贴合, 螺丝紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场责令施工方进行整改, 若后续再次出现此类问题, 监理方将直将对其罚款				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财		