

监 理 日 志

工程名称: 山西准能210MW光伏发电项目

日期	2018年1月10日 星期五	气候	晴	气温	-9~2°
监理单位动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏电站铺设接线。 2. 汇流箱、逆变器接线。 3. 接地扁铁搭接安装。				
检查发现的问题	每回车间接地扁铁与支架连接处未整改。 逆变器进线端子未整改。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快整改完善。				
或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财		