

监 理 日 志

工程名称: 兴彬渡能治路改建互通区光伏发电项目 白蒲、南沈灶标段

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	6°-21°
监理人员动态: 1人准时上岗 施工方人员动态: 5人在白蒲现场 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1、2人在清理现场垃圾。 3、3人在焊接1区接地网				
检查发现的问题	检查发现 接地网作业人员接地区焊口不符合规范要求				
处理措施、意见、结果	已现场要求规范焊接保证焊口合格				
协调内容或其他					
记录人	李俊兴		总监签阅	苗守明	