

# 监 理 日 志

工程名称: 天津港临港海高速互通区光伏发电项目 白滩南沈灶标段

|                 |                               |      |                 |    |       |
|-----------------|-------------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期              | 2018年03月06日 星期三               | 气候   | 多云转阴            | 气温 | 40-80 |
| 监理单位动态: 2人上岗    |                               |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 现场有25人 |                               |      |                 |    |       |
| 施工机械动态: 拖拉机一台   |                               |      |                 |    |       |
| 施工进度情况          | 1. 支架安装完成20组.<br>2. 组件安装完成4组. |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题         | 局部组件之间间隙不符合要求                 |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果      | 已要求施工方进行了调查                   |      |                 |    |       |
| 协调内容或其他         | 无                             |      |                 |    |       |
| 记录人             | 郭俊奇                           | 总监签阅 | 苗守明             |    |       |