

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年5月27日 星期日	气候	多云	气温	18°~26°
监理人员动态:	1. 又 监理人员 1 人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.		
施工方人员动态:	施工人员 5 人				
施工机械动态:	电焊机一台, 切割机一台.				
施工进度情况	1. 2#区域内检修通道制作施工.				
检查发现的问题	巡视发现检修通道个别焊接口防腐不到位.				
处理措施、意见、结果	已令施工人员进行整改, 经复查, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孙金才	总监签阅	董守明.		