

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年5月31日 星期四	气候	晴	气温	16~27°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视记录		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.		
施工方人员动态:	施工人员5人, 管理人员1人				
施工机械动态:	电焊机1台, 切割机1台				
施工进度情况	1. 2#箱变围栏及台所扶手制作施工.				
检查发现的问题	巡视发现个别焊接不符合要求, 存在着断焊的情况.				
处理措施、意见、结果	已令施工人员进行整改, 经复查, 达到了合格要求.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才		总监签阅	苗子明	