

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高连营桥下通道光伏发电项目.

日期	2018年6月6日 星期三	气候	多云	气温	20°~32°
监理单位动态:	1. 监理人员 1 人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员 4 人, 管理人员 1 人				
施工机械动态:	电焊机 1 台.				
施工进度情况	1. 对 2# 区域的少部分组件进行调整. 2. 对部分立柱等防腐处理.				
检查发现的问题	巡视发现个别防腐不到位.				
处理措施、意见、结果	已令施工人员进行整改, 经复查, 合格.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔金才		总监签阅	苗志明.	