

监 理 日 志

工程名称: 府前 7mwp 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 10 日 星期二	气候	阴	气温	-1° - 7°
监理人员动态: 现场巡视 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 正常施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	钰翼科技: 夹具安装完成 1/4 惠升管业: 制作办公楼防水材料、开挖二号厂房绿化带部分 文清塑业: 未施工				
检查发现的问题	惠升管业: 电缆沟深度未达设计要求。				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位 电缆沟深度必须按设计院 给书要求 深度挖掘。				
协调内容或其他					
记录人	黄伟	总监签阅	李金文		