

# 监 理 日 志

工程名称: 滨海同泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

|            |                              |                         |     |    |       |
|------------|------------------------------|-------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2017年12月12日 星期二              | 气候                      | 晴   | 气温 | 5~12℃ |
| 监理人员动态:    | 陈品亮. 程秉雄.                    | 材料进场、取样见证、合格情况<br><br>无 |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 14人. 管理人员2人                  |                         |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 无.                           |                         |     |    |       |
| 施工进度情况     | 光伏支架按变更图纸重新安装.               |                         |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 个别支架未固定牢靠                    |                         |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 要求尽快提供拉拔试验报告.<br>现场要求支架紧固到位. |                         |     |    |       |
| 协调内容或其他    | 电缆桥架到场.                      |                         |     |    |       |
| 记录人        | 程秉雄                          | 总监签阅                    | 薛生财 |    |       |