

监 理 日 志

工程名称: 绥化国泰新能源 515MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 8 日 星期一	气候	晴	气温	-3~5℃				
监理人员动态:	陈殿彪 程泉雄	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	14 人								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	组件安装. 外线敷设.								
检查发现的问题	检查. 外线电缆沟开挖深度符合要求								
处理措施、意见、结果	要求电缆沟回填前. 电缆需铺沙盖砖								
协调内容或其他	电缆. 箱变设备未进场.								
记录人	程泉雄			总监签阅	薛生财				