

监 理 日 志

工程名称: 滨海国最新能源375mw分布式光伏发电项目

日期	2018年1月2日 星期二	气候	晴	气温	-7~5℃
监理人员动态:	程 景 松		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	38人				
施工机械动态:	2井屋顶 25吨汽车吊一辆				
施工进度情况	用屋顶4m ² 光伏板制作组件安装。 2井屋顶组件安装前经电缆吊运屋顶敷设				
检查发现的问题	分散组件为用压块固定。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工队对分散组件用压块固定。				
协调内容 或其他					
记录人	程 景 松	总监签阅	薛 金 对		