

监 理 日 志

工程名称: 溪涌同泰系个能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月3日 星期三	气候	多云	气温	-4~2℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
程桑树					
施工方人员动态:					
38人					
施工机械动态:					
无					
施工进度情况	2#屋面中多地漏线施工, 组件安装. 1#屋面组件安装, 电缆终端制作接入交流箱.				
检查发现的问题	个别组件安装不牢固				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人总组件安装用固定牢固.				
协调内容或其他					
记录人	程桑树		总监签阅	薛生财	