

监 理 日 志

工程名称: 滨海同泰新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	-7℃/4℃
监理单位动态:	陈启彪. 程秉雄.	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	屋面电缆敷设. 汇流箱安装. 现场卫生清理.				
检查发现的问题	审批施工方月进度款. 检查线缆敷设情况. 在线整齐. 编号齐全. 清晰. 检查组串阵列. 个别不平直.				
处理措施、意见、结果	现场要求对组件调整. 按设计要求. 横平竖直.				
协调内容或其他	计划明日对现场进行全面检查.				
记录人	陈启彪.	总监签阅	薛生财		