

监 理 日 志

工程名称: 溪海国家森林公园15MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月17日 星期三	气候	多云	气温	-5℃~9℃
监理人员动态: 陈殿虎、程荣雄		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 6					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场消缺, 1#屋面检修通道安装 1#检修通道加铺网!				
检查发现的问题	浙江正泰公司到现场验收, 发现问题如下: ① 桥架盖板未加堵头螺丝固定 ② 组件方阵接地未与接 ③ 箱变标识牌未挂 地漏未连接 ④ 箱变平台已安装整改 ⑤ 汇流箱内电线标识牌未挂 ⑥ 箱变电线沟电缆未盖 ⑦ 汇流箱标识牌未做 ⑧ 并网屏网线未挂标识牌 ⑨ 个别组件有脏印 要求施工方尽快整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程荣雄		总监签阅	薛全刚	