

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -1-6℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、2#屋面组件安装,发现部分工人在施工过程中存在踩踏光伏组件情况,要求施工方立即停止施工,并对工人重新进行技术交底。 2、对现场进行巡视,未发现安全隐患	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		2#厂房组件安装 开关站使用挖掘机开始破路,准备进行开挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业
记录人:韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):