

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 1 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 4-14℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 扁铁焊接未满焊 扁铁焊接搭接长度达不到相关规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	厂区内屋顶敷设直流电缆线 扁铁焊接	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博	
记录人:王博		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	