

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 3 月 30 日 星期 五	气候	晴	气温	25℃
监理单位动态:	邵乃雷	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午: 3人 对接接地扁钢 下午: 2人 对接接地扁钢, 2人 设备接线。				
检查发现的问题	①. 热缩管焊接有气泡。				
处理措施、意见、结果	①. 要求立即重新烘烤。				
协调内容或其他	开会议签字。				
记录人	邵乃雷	总监签阅	任中峰		