

监 理 日 志

工程名称: 开平中德通大五环分型地重车修电站220

日期	2018年5月5日 星期三	气候	晴转阴	气温	22-17℃	
监理单位动态:	材料进场, 取样见证, 合格情况: 组件进场68件 24块 螺栓进场					
施工方人员动态:						65 + 4 管理
施工机械动态:						叉车一台
施工进度情况	钢平台制作下料 组件安装完成 450片 总完成比 27.5% 控制调整 电气放线				至6月7日 施工	
检查发现的问题	钢平台制作时, 2块瓶平置					
处理措施、意见、结果	要求立即纠正使用, 并加长螺栓长度					
协调内容或其他	无					
记录人	王朝垣		总监签阅			